

**SKYRINGAR :**

Allur lífrænn jarðvegur skal fjarlægður úr hússtöði. Grafið sé niður á óhreyfðan malarbotn.

Undir undirstöður skal fylla upp í rétta hæð, þar sem þarf, með hreinni malarfyllingu, sem vélþjappist.

Inni grunn skal fyllt með hreinni mól sem vélþjappist í 30-40 sm lögum.

Mesta áraun á grunn er 0,1-0,15 MPa.

Steypuæði séu: S-160 í undirstöðum og jarðplötu, en S-200 í sökkuveggjum.

K 10 táknar 10 mm kambstál KS 40. Net í jarðplötu er K 8 c/c 30.

Að öðru leiti skal efni og frágangur vera samkvæmt gildandi reglugerð og stöðlum.


**SKYRINGAR :**

Almennar skýringar, sjá teikn.nr. K 0, sjá einnig teikn. nr. K 01.

*Hert. 9/7 '88*  
*Sloft.*

Snið sjá teikningu K 2

**ÖLDUGATA 19-21-23 ÁRSKÓGSSANDI**



HEITI Grunnur

**teiknistofa**

DAGS. júní 1987  
MKV. 1:50  
TEIKN. mh  
VERK

K 1

**HAUKS HARALDSSONAR SF.**  
KAUPANGI AKUREYRI SÍMI 96 23202