



GRUNNMYND 1:50

SKÝRINGAR:

Allt timbur í þaki skal vera gallalaust og standast kröfur staðla um T-200. Sperrur skal fúaverja, með viðurkenndu fúavarnarefni, utan útveggs og 1 meter inn fyrir vegg. Undir timbur, sem kemur að stein, skal setja asfaltþappa.

Límtré sé T-300. Allt límtré skal fúaverja með viðurkenndu fúavarnarefni (glæru) samkvæmt leiðbeiningum framleiðanda.

Allt stál í bitum, súlum, festingum, boltum og saum skal vera af stálgæðum St 37. Á allt stál, einnig suður, skal borið viðurkennt riðvarnarefni samkv. leiðbeiningum framleiðanda. Boltar og saumur skal vera galvanniserað.

Steypugæði í veggjum skal vera S-200.

K 10 táknar 10 mm kambstál af stálgæðum KS 40.
R 8 - 8 mm slétt stál af stálgæðum St 37.

Upp með opum komi 2 K10, L=veggþæð, yfir op komi 2 K12, L=50+op+50 og undir glugga komi 2 K10, L=50+op+50.

Mótt. 9/7 1987
Seyfr

Snið sjá teikningu K4

ÖLDUGATA 19-21-23 ÁRSKÓGSANDI



HEITI Grunnmynd þaks

teiknistofa

DAGS. júní 1987
MKV. 1:50
TEIKN. hh
VERK

HAUKS HARALDSSONAR
KAUPANGI AKUREYRI SÍMI 96 2

K 3