

**SKYRINGAR :**

Allur lifrænn jarðvegur skal fjarlægður úr hússtæði. Grafið sé niður á óhreyfðan malarbotn.

Undir undirstöður skal fylla upp í rétta hæð. Þar sem þarf. með hreinni malarfyllingu, sem vélþjappist.

Inni grunn skal fyllt með hreinni mól sem vélþjappist í 30-40 sm lögum.

Mesta áraun á grunn er 0,1-0,15 MPa.

Steypuæði séu: S-160 í undirstöðum og jarðplötu, en S-250 í sökkulveggjum.

K 10 tákna 10 mm kambstál KS 40. Net í jarðplötu er K 8 c/c 30.


Að öðru leiti skal efni og frágangur vera samkvæmt gildandi reglugerð og stöðlum.

**SKYRINGAR :**

Allmennar skýringar. sjá teikn.nr. K 0, sjá einnig teikn. nr. K 01.

Snið sjá teikningu K 2

ÖLDUGATA 25-27-29, 'ARSKÓGSSANDI.



HEITI Grunnur

**teiknistofa**

DAGS. Júní 1987  
MKV. 1:50  
TEIKN. hh  
VERK

K 1

**HAUKS HARALDSSONAR SF.**  
KAUPANGI AKUREYRI SÍMI 96 23202