



SKYRINGAR :

Allar almennar skyringar og takn. sjá teikningu nr. V 0

TÆKI	TAKN	FJÖLDI	KALDAR KRANAR	HEITAR KRANAR
BADKER	BK	1	1	1
ELDHUSVASKI	EV	1	1	1
HANDLAUG	HL	1	1	1
SKOLVASKI	SK	1	1	1
STEYPIBAD	SB	1	1	1
VATNSALERNI	VS	1	0.5	0
ÞVOTTAVÆL	ÞV	1	1	1
ÚTIKRANI	ÚK	2	2	0
TAPPEININGAR SAMTALS			8.5	6.0

OFNASTRA REYNIÐHOLAR 2 - 4 - 6 - 8

Rými	OFN NR.	AFKOST KCAL/H	HÆÐ/ÞYKKT	LENGD MM.	TENGING 10 MM
ÞVOTTUR	101	575	550	900	AB
HERBERGI	102	1040	650	1400	AB
HJÓN	103	1045	650	1400	AB
BAD	104	605	550	900	CD
STOFA	105	1080	400	1700	CD
BORDKRÖKUR	106	680	650	1400	CD
ELDHUS	107	725	650	900	CD
ANDDYRI	108	725	650	1000	CD
ÞVOTTUR	101	575	550	900	AB
HERBERGI	102	805	650	1400	AB
HJÓN	103	1045	650	1400	AB
BAD	104	605	550	900	CD
STOFA	105	1080	400	1700	CD
BORDKRÖKUR	106	680	650	1400	CD
ELDHUS	107	725	650	900	CD
ANDDYRI	108	725	650	1000	CD
ÞVOTTUR	101	575	550	900	AB
HERBERGI	102	805	650	1400	AB
HJÓN	103	1045	650	1400	AB
BAD	104	605	550	900	CD
STOFA	105	1080	400	1700	CD
BORDKRÖKUR	106	1090	400	1700	CD
ELDHUS	107	725	650	900	CD
ANDDYRI	108	725	650	1000	CD

OFNASTERDIR M.V. T= 30 °C

OFNASTRA REYNIÐHOLAR 10 - 12 - 14

Rými	OFN NR.	AFKOST KCAL/H	HÆÐ/ÞYKKT	LENGD MM.	TENGING 10 MM
ÞVOTTUR	101	575	550	900	AB
HERBERGI	102	1040	650	1400	AB
HJÓN	103	1045	650	1400	AB
BAD	104	605	550	900	CD
STOFA	105	1080	400	1700	CD
BORDKRÖKUR	106	680	650	1400	CD
ELDHUS	107	725	650	900	CD
ANDDYRI	108	725	650	1000	CD
ÞVOTTUR	101	575	550	900	AB
HERBERGI	102	805	650	1400	AB
HJÓN	103	1045	650	1400	AB
BAD	104	605	550	900	CD
STOFA	105	1530	400	1700	CD
BORDKRÖKUR	106	1090	650	1700	CD
ELDHUS	107	725	650	900	CD
ANDDYRI	108	725	650	1000	CD

OFNASTERDIR M.V. T= 30 °C

ÁSHOLT 2a, 2b, 4a, 4b HAUGANESI

	HEITI	VATNS- OG HITALAGNIR RÚMMYND	DAGS.	NOV. '87
			MKV.	1:50
			TEIKN.	A.B. D.Ág.
			VERK	
teiknistofa			HAUKS HARALDSSONA KAUPANGI AKUREYRI SÍMI 96	