



Gólfhiti, frárennslis, neysluvatn  
mkv. 1:50

Slaufa nr.	Lengd, m
1	65,5
2	72,5

Neysluvatn: Pex rör í ídráttarbörkum  
Lengd 17 m

Skýringar:  
Frárennslislagnir í jörð skulu vera PVC nema annað sé tekið fram.  
Frárennslislagnir innandyrna skulu vera PP.  
Þakrennur Ø100 og niðurfallsrör Ø75.

Rennslisfalli:  
Frárennslislagnir >20 ‰  
Regnvatnslagnir >10 ‰

RV- ræstivaskur  
NF - niðurfall  
GNG- gólfniðurfall með gegnumstreymi  
PN- þakniðurfall  
BK - botnkóti

Skólprör \_\_\_\_\_  
Regnvatnslögn \_\_\_\_\_  
Regn/drenlögn \_\_\_\_\_  
Rennslisefna \_\_\_\_\_

## Klapparstígur 19, stækkun bílgeymslu

Lagnateikning  
mkv. 1:50

L01 Teikning	A2 Upprunaleg blaðstærð
-----------------	----------------------------

Dagsetning  
01.10.2010

Björgvin Smári Jónsson  
Byggingartæknifræðingur, BSc  
Hannað/Teiknað

*Björgvin Smári Jónsson*  
Kennitala: 211055-5299  
Byggingartæknifræðingur, BSc  
Samþykkt