



SNJÓBRÆÐSLA

SKÝRINGAR:

- ① INNTAKSLOKI
- ② SÍA
- ③ EINSTEYMISLOKI
- ④ KÜLU- EDA RENNILOKI
- ⑤ ÞRÝSTIMÆLIR
- ⑥ HITAMÆLIR
- ⑦ TVÍSTILLILOKI
- ⑧ HEMILL
- ⑨ RENSLISMÆLIR
- ⑩ TÆMIKRANI
- ⑪ LOFTSKILJA
- ⑫ ÞENSLUKER (FLEXCON 8)
- ⑬ ÖRYGGISLOKI
- ⑭ LOFTSKRÚFA
- ⑮ STJÓRNLOKI FYRIR GÖLFHITASLÖNGUR
STJÓRNAST AF HERBERGISHITANEMA (17)
- ⑯ STILLILOKI
- ⑰ HERBERGISHITANEMI
- ⑱ ÆLUSTÝRING
- ⑲ HITANEMI
- ⑳ ÚTI HITANEMI

TÆKJALISTI:

- BL1 BLÖNDUNARLOKI FYRIR NEYSLUVATN - DN15
STILLIST Á 60°C
- V2 VARMASKIPTIR FYRIR GÖLFHITAKERFI - AFKÖST 20 kW
HITAVEITA 80°C/40°C , GÖLFHITI 45°C/35°C
- D1 HRINGRÁSARDÆLA
3 HRADA , 3,0 m³/h, 4,7mVS (STILLT Á 2)
- H1 HITASTYRDUR LOKI (FYRIR SNJÓBRÆÐSLU)
SVID 10-40°C (DANFOSS AVTB 20)
- M1 MÓTORLOKI FYRIR GÖLFHITA, KV= 0.5 m³/h
STJÓRNAST AF STJÓRNSTÖÐ (ST.2)
- P1 MISUNARÞRÝSTUAFNARI
(DANFOSS AVP 20)
- P2 ÞRÝSTUAFNARI
(DANFOSS AVDA 15)
- P3 MÓTRÝSTILOKI
(DANFOSS AVDA 20)
- DR.1 DEILIRÖR FYRIR GÖLFHITA UR MESSING DN32
OG FYRIR DN15 TENGINGAR
- ST.1 STÝRING GÖLFHITA
STJÓRNAR FRAMRÁSARHITA Í GÖLFHITASLÖNGUM Í SAMRÆMI VID
HERBERGISHITASTIG
- ST.2 STJÓRNSTÖÐ FYRIR HÚSNÆÐI
STJÓRNAR FRAMRÁSARHITA AD GÖLFHITAKERFI Í SAMRÆMI VID ÚTIHITA
STILLING: FRAMRÁS MAX 50°C VID -10°C ÚTIHITA OG 25°C VID 15°C

Nr.	Dags	Þrygging	Samþ.
Frumstærðisdæði A.1	Minnuáð mkr: 1.2 A.3	Mkv.: 22.02.2007	Verk.nr.: V9069106
		Hamnað: BH	Teiknað: BH
		Yfirt: BIS	
VERKFRÆÐISTOFA SUBURNESJA Víkurbraut 13, 230 Reykjanesbæ Sími: 4 200 100, Fax: 4 200 111 Vefang: http://www.vss.is Netfang: vs@vss.is		Skógarhólar 9 Dalvík Lagnir Kerfismynd-Gólfhiti	
Samþ. <i>[Signature]</i>		Samræmingarhönnuður:	