



- A Gráðursperra 25x150 mm (+ þríhyrningslisti) skrúfist fóst ofan í kraftsperrur með 2 stk. 6.0x120 skrúfum – einnig skal gráðusperra skrúfuð ofan í borðaklæningu með 5.0x50 BMF skrúfum (c/c 250 mm).
- B Þversperrur (50x150 mm) festast á mænissperru (50x200 mm) með 4 stk. 6.0x120 skrúfum.
- C Mænissperra (50x200 mm) skrúfist fóst með 4 stk. 6.0x120 skrúfum. Undir enda á mænissperru (þvert á milli kraftsperra (undir borðaklæðningu)) komi 50x150 mm timburborð (á flatann) til að auka festingu fyrir skrúfur. Endar á timburborði skulu festir við kraftsperru með 4 stk. 6.0x120 skrúfum.
- D Þversperrur (50x150 mm) skrúfast fastar ofan í gráðusperrur með 3 stk. 6.0x120 skrúfum. Undir borðaklæðningu þar sem skrúfur ganga niður úr henni skal staðsetja aukabættingu úr 25 mm borðaklæðningu (250x150 mm) til að festu fyrir skrúfur.

Vindband:
 Vindband í þaki er BMF vindtogband 40x2.0.
 Band skal strekt vel áður en það er neglt fast.
 Afrúna skal timbur þar sem vindband beygist yfir sperru eða veggjagrind.
 Endar á vindbandi skulu negldir fastir með 6 stk. 40/100 kambasumi og í hverja sperru með 2 stk. 40/40 kambasumi.

Borðaklæðning (25x150 mm) skal negld ofan í sperrur með 3 stk. 31/80 kambas.
 Aukanegling komi þar sem festingarborð koma fyrir stálklæðningu (1 stk. 31/80 kambas.).

Ath.....

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 1700
 Kraftsperra – sjá teikn. nr. 1706
 Sérmyndir í vegg og þak – sjá teikn. nr. 1707

Svarfaðardalur, Dalvíkurbyggð.

H.S.Á. TEIKNISTOFA / HARALDUR ÁRNASON
 DALSBRAUT 1 – 600 AKUREYRI – Sími 462-5777 KT: 120149-2539

Har. Arnason

VERKHEITI					
Einbýlishús á lóð úr landi Ölduhryggjar.					
HEITI TEIKNINGAR					VERK NR
Grunnmynd þakviða.					00-302
					TEIKNING NR
					1705
HANNAD	HÁ	TEIKNAD	HÁ	YFIRFARID	DAGS
					05.08.'00
BREYTT					KVARDI
		1		2	3
					1:50
					4