



Kaldar neysluvatnslagnir skulu gerðar úr galvaniseruðum stálrörum, og þær skal einangra með glerullarhólkum. Heitar lagnir skulu gerðar úr svörtum rörum, og skulu þær einangraðar á sama hátt.

Við öll læki skal setja stopploka

----- Kalt neysluvatn
 - · - · - Heitt neysluvatn

*Bth
 Þrotta vél*

VERKFRÆÐISTOFA SIGLUFJARDAR	BLAD 5
YTRA GARÐSHORN SVARFAÐARDALSHR.	KVARDI 1:50
NEYSLUVATNSLAGNIR	Dags. Júní '87 Reikn. Þ.J. Teikn. Þ.J.
Nr.	Nr. 87050

Nr.	Dags.	Breyting	Af	Samb.

Jónleinn Jóhannsson