



GRUNNMYND MKV. 1:50

SKÝRINGAR

- Um neysluvatnslagnir gilda ákvæði íslensks staðals ÍST67 „Vatnslagnastaðall“ og gildandi reglugerðir.
- Pípur skulu vera heildregnar, galvaniseraðar stálpípur. Mál eru innra þvermál pípa í mm.
- Pípur innanhúss skal einangra með glerullarhólkum og þéttvefja síðan með plastdúk.
- Þrýstiprófa skal neysluvatnslögnina með köldu vatni og 10 kg/cm² þrýstingi hið minnsta í 24 klst.

- táknar kalt neysluvatn.
- - - heitt neysluvatn.

- Ø 15 - 1/2" pípu.
- Ø 20 - 3/4" -
- Ø 25 - 1" -

- íEI - lögn í einangrun.
- IV - lögn í vegg
- pu - að lögn fari upp.
- pn - að lögn fari niður
- EV - eldhúsvask.
- HL - handlaug.
- SB - steypibað.
- SV - skolvask.
- ÚK - útikrana.
- VS - vatnssalerni.
- BV - þvottavél.

BJARKARBRAUT 6

DALVÍK

Dags. 2108 93

Mkv. 1:50

Heiti: NEYSLUVATNSLÖGN - GRUNNMYND

Teikn.nr. 803

HERMANN ÖRN INGÓLFSSON

Byggingatæknifræðingur FTÍ · Bakkahlíð 1, 603 Akureyri S.(96)2-40-98