



- MERKINGAR.**
- MERKIR KALT VATN
 - - - - HEITT VATN
 - TÖPPUNARSTAÐUR F. KALT VATN
 - - - TÖPPUNARSTAÐUR F. HEITT VATN
 - ⊗ RENNILOKI
 - ⊗ RENNILOKI MEÐ SPINDLI
 - ⊗ TÆMINGARVENTILL
 - ⊗ EINSTREYMSLOKI
 - ⊗ ÖRYGGISLOKI
 - ⊗ FLOTLOKI
 - ⊗ LÖFTPÚÐI
 - ⊗ VATNSMELIR
 - ⊗ SLÖNGUKRANI

SKÝRINGAR.

KALDAVATNSHEIMED SKAL BIKA MEÐ ASFALTPRIMER OG MEÐ HEITU ASFALTI, SÍÐAN SKAL VEFJA MEÐ STRIGA OG BIKA AFTUR MEÐ HEITU ASFALTI. AÐ LÖKUM SKAL BERA SEMENTSVATH YFIR ASFALTLAG PÍPURNAR.

PÍPUR FYRIR HEITT OG KALT VATN INNAHÚSS SKAL EINANRA MEÐ 20 MM GLERULLARHÓLKUM EÐA ÖÐRU JAFN GÓÐU OG VEFJA MEÐ SÍALPAPPA. PÍPUR Í GÓLFRAUFIR SKAL AUK ÞESS STEYPA Í ASFALT. SÝNILEGAR PÍPUR SKAL EINANRA SEM FYRR SEGIR, VEFJA MEÐ SÍALPAPPA OG STRIGA OG TVÍMÁLA.

PÍPUR Í VEGGEINANGRUN SKULU LIGGJA MINNST 10 CM YFIR GÓLFPL. ALLT LAGNAEFNI, PÍPUR OG FITTING SKAL VERA GALVANISERAÐ. NEYZLUVATNSKERFIÐ SKAL ÞRÝSTIPRÓFA MEÐ 6 KG/CM² ÞRÝSTINGI Í 24 KLST.

EFNI OG FRÁGANGUR SÉ Í SAMRÆMI VIÐ REGLUBERDIR UM HEITAR OG KALDAR VATNSLAGNIÐ.

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI

SKST	NAFN	FJ	KALDIR KR.		HEITIR KR.	
			VÍDD MM	EIN	VÍDD MM	EIN
BK	BAÐKAR	1	15	20	15	20
EV	ELDHÚSVASKUR	1	15	20	15	20
HL	HANDLAUG	1	15	20	15	20
SV	SKOLVASKUR	1	15	20	15	20
VS	VATNSSALERNI	1	15	20	0,5	
PV	ÞVOTTAVÉL	1	15	20	15	20
KR	SLÖNGUKRANI	1	15	20		
Samtals					6,5	5

VÍDD KALDAVATNSHEIMEDAR ER... 25 MM

STÖÐFERT Í NOVEMBER 1974

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS

VATNSTEIKNING.

GRUNNHYND OG RÚMHYND.

VERK NR. 75A

MKV. 1:50

SEPTEMBER 1974

Pjetur Guðbjörnsson
Guðrún Helmsdóttir

AFSTÖÐUMYND MKV. 1:50