

SKÝRINGAR OG TÁKN.

1. LAGNIR UTANHÜSS

Í LAGNIR Í JÖRD UTANHÜSS, ÞAR MEÐ TALIN GRUNNLÖGN, SKAL NOTA STEINSTEYPTAR PÍPUR GLERJADAR LEIRPÍPUR EÐA BIKADAR STEYPUJÁRNSPÍPUR.

STEINSTEYPTAR PÍPUR SKULU ÞÉTTAR MEÐ TJÖRUHAMPI OG SANDSTEYPU, GLERJADAR PÍPUR SKULU ÞÉTTAR MEÐ TJÖRUHAMPI OG ASFALTSTEYPU, STEYPUJÁRNSPÍPUR SKULU ÞÉTTAR MEÐ TJÖRUHAMPI OG BRENNISTEINI EÐA ÖÐRU JAFNGÖÐU.

ÖLL HÆÐARMÁL ERU MIÐUÐ VIÐ BOTN Á RÖRUM OG TENGISTYKKJUM. BOTN HOLRASA UTANHÜSS SKAL LIGGJA MÍNNS 1.20 M UNDIR YFIRBORDI JARÐAR.

FRÆRENNSLISLAGNIR SKAL EKKI LEGGJA MEÐ MÍNNS EN 20% HALLA OG SKAL LAGNIR LEGGJA MEÐ ÞEIM HALLA NEMA ANNAÐ SÉ AKVEDIÐ Á TEIKN. PÍPUR SKAL LEGGJA ÞANNIG AÐ ÞAR LIGGI Á BELGNUM EN EKKI Á MUFFUM OG SKAL LÖGNIN VERA BEIN.

UNDIRSTÖÐUR LAGNA SKAL VERA ÞÉTTUR JARÐVEGUR SEM ÞJAPPAST VEL AÐ ÞEIM.

UPPHENGING Á GRUNNLÖGN Í PLÖTU SJÁ NÁNAR SKÝRINGARMYND.

2. JARÐVATNSLÖGN

SÉ ANNAÐ EKKI TEKID FRAMM SKAL JARÐVATNSLÖGN GERÐ ÚR 100 MM STEINSTEYPTUM PÍPUM MEÐ ÖPÉTTUM SAMSEYPTUM EÐA 60 MM PLASTPÍPUM MEÐ GÖTUM Á BELGNUM. JARÐVATNSLÖGN SKAL HAVA 5% HALLA NEMA ANNAÐ SÉ AKVEDIÐ Á TEIKNINGU. AÐ PÍPUM SKAL FYLLA MEÐ GRÓFRI MÖL KORNSTARÐ 3-5 MM OG SKAL VERA MÍNNS 15 SM LAG YFIR PÍPUNUM OG 10 SM LAG TIL HVORRAR HLIÐAR. SJÁ NÁNAR SÉRTEIKNINGU.

3. BRUNNAR

MANNGENGIR BRUNNAR (MÍNNS 1M AÐ INNAMÁLI) SKULU GERÐIR ÚR STEYNPÍPUM OG KEILUM. KARMAR OG LOK SKULU GERÐ ÚR STEYPUJÁRNI OG SKULU VERA ÞREP NIÐUR Í BOTN BRUNNSINS. RENNUR SKULU VERA Í BOTN BRUNNSINS OG SKAL HALLI AÐ ÞEIM VERA A.M.K 125%.

ALLAR LAGNIR, AÐRAR EN JARÐVATNSLAGNIR, SKAL TENGJA NEÐST Í BRUNN.

4. LAGNIR INNANHÜSS

Í LAGNIR INNANHÜSS, AÐ UNÐANSKILINNI GRUNNLÖGN, SKAL NOTA STEYPUJÁRNSPÍPUR OG ZINKHÚÐAR SMÍÐAJÁRNSPÍPUR

SMÍÐAJÁRNSPÍPURNAR SKAL SKRÚFA SAMAN, EN STEYPUJÁRNSPÍPURNAR SKAL ÞETTA MEÐ HAMPI OG BLYI EÐA ÖÐRU JAFNGÖÐU.


INNANHÜSSLAGNIR SKULU LIGGJA MEÐ MÍNNS 50% HALLA NEMA AÐ ANNARS SÉ GETIÐ Á FRÆRENNSLISTEIKNINGU. LOFTRÁS SKAL VERA Á ÖLLUM FALLPÍPUM ER SALERI OG ELDHÚSVASKAR ERU TENGDIR VIÐ.

5. EFNI OG VINNA



EFNI OG VINNA SKAL VERA Í SAMRAMI VIÐ GILDANDI REGLUGERÐIR.

6. TÁKN

- $\frac{a}{a}$ ST n‰ a MM NY, STEINSTEYPUÖGN, MEÐ n‰ HALLA.
- $\frac{a}{a}$ G n‰ a MM NY, GLERJUÖGN, MEÐ n‰ HALLA.
- $\frac{a}{a}$ J n‰ a MM NY, BIKUÐ STEYPUJÁRNSLÖGN, MEÐ n‰ HALLA.
- $\frac{a}{a}$ ST (EÐA PL) n‰ a MM NY, STEINSTEYPU EÐA PLASTLÖGN, FYRIR JARÐVATN, MEÐ n‰ HALLA.
- $\frac{a}{a}$ ST n‰ a MM NY, STEINSTEYPT REGNVATNSLÖGN, MEÐ n‰ HALLA.
- ELDRÍ LAGNIR SEM FYRIR ERU
- $\frac{u.l.}{u.l.}$ n‰ LÖGN UNDIR LOFTI, MEÐ n‰ HALLA
- $\frac{o.g.}{o.g.}$ n‰ LÖGN YFIR GÖLFI, MEÐ n‰ HALLA
- $\frac{aH}{aH}$ aH LÖGN MEÐ a MM HREINSILOKI.



a MM FALLPÍPA Í VEGGRAUF LOFTRÁS.
 a MM FALLPÍPA SEM LEIDD ER JPP Í GEGNUM ÞAK
 a MM ÞAKNIÐURFALL
 a x b MM ÞAKNIÐURFALL
 a MM FALLPÍPA
 HÆÐIR Á GÖLFUM
 HÆÐIR Á NEÐSTA GÖLFI.
 HÆÐIR Á YFIRBORDI JARÐVEGS.
 GÖLFNIÐURFALL MEÐ a MM VATNSLÁS OG LAUS RIST
 HREINSIBRUNNUR, a MM.



TÁKI:		ÞVERMÁL VATNSLÁSS AÐ/FRA Í MM SÉ ANNAÐ EKKI TEKID FRAM
SKAMMSTÖFUJUN	NAFN	
HV	HANDLAUG	32/40
BK	BAÐKER	40/50
ST	STEYPUBAÐ	40/50
GN	GÖLFNIÐURFALL	100/100
EV	ELDHÚSVASKUR	40/50
UPV	UPPÞVOTTAVÉL	50/70
SV	SKOLVASKUR	40/50
VS	VATNSSALERI	100/100
SPV	SJÁLVIRKÞVOTTAV.	25/32

VERKEFNI	MÁL.	DAÐ. APRIL 19
DALBRAUT 8	TEIKN. GP	BR.
FRÆRENNSLISLÖGN SKÝRINGAR	REIKN.	VERK NR. 221
	SAMB. Guðni Þorðarson	TEIKN. NR.
GUÐNI ÞORÐARSON BORGARTUNI 29		4, 0, 1
		SÍMI 14185