



Skýringar, hitakerfi.

Pípur í ofmakerfi eru svartar stálpípur.

Einangra skal pípur með einangrunarhólkum og vefja með mjúkum plastdúk. Þrýstiprófa skal hitakerfi með köldu vatni og þrýstingi 8 kp/cm<sup>2</sup>, sem standa skal á í 24 kl.st.

Gata skal þess vandlega að pípur hafi möguleika á að lengjast og styttest vegna hitabreytinga þ.e.a.s. gata þess að eðlileg hitaþennsla hindrist ekki.

GRUNNMYNDIR, SJÁ TEIKN 204, 205 OG 206  
OFNALISTI, SJÁ TEIKN. NR. 208

**VERKHÖNNUN**  
VERKFRÆÐI- OG TEIKNISTOFA



ÁRMÚLA 21 Reykjavík, sími: 91-399 00

Verk nr. 290 Teiknað: S.I.  
Teikn. nr. 206 Hannað: S.I.  
Mælikv.: 1: 50 Samþykkt: Sveinþórfur  
Dags. JÚLÍ 1987 Breytt:

Verkefni:  
LOKASTÍGUR 1 DALVÍK

Heiti teikn.:  
HITAKERFI, RÚMMYND