



Neysluvatns- og hitalagnir  
Grunnmynd neðri hæðar  
mkv. 1:50

**SKÝRINGAR:**

Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 700.  
Neysluvatns- og hitalagnir eru lagðar úr  
hitapólum PEX-rörum (rör í rör kerfi)  
Allur frágagnur skal vea í samræmi við  
fyrirmæli framleiðanda rörakerfisins.  
Allar neysluvatnslagnir skulu vera  $\varnothing 18$  mm.  
Allar hitalagnir skulu vera  $\varnothing 12$  mm.  
Sjá neysluvatns- og hitalagnir fyrir efri hæð  
á teikningu nr. 802.  
Sjá ofnalöflu á teikningu nr. 802.

Br. nr.	Dags.	Af.	Breyting
Ⓐ			
Ⓑ			
Ⓒ			
Ⓓ			

**TEIKNISTOFAN  
TORGÍÐ**

RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT  
ARMÚLI 36, 108 REYKJAVÍK, SÍMI 568-8866, FAX 568-8878  
Pörsteinn Friðbjólfsson, Magnús P. Guðmundsson,  
byggingateknifræðingur, Innanhússarkitekt.  
Kt. 211055-5299 Kt. 240654-5559

**LOKASTÍGUR 4  
DALVÍK**

Teikningarheiti: Neysluvatns- og hitalagnir  
Grunnmynd neðri hæðar

Dags. 28.09.1997. Kvarði 1:50

Hannað ÞF Teiknað ÞF Samþ.

Verknr. 97-803 Teikn.nr. 801