



Ljósast. no 1-4, 28	Ljósagr. no. 1
— " — 5-9	— " — 2
— " — 35-38	— " — 3
— " — 13-18, 27	— " — 4
— " — 19-24, 29-31	— " — 5
— " — 10-12, 22-25, 26	— " — 6

Hæð rofa og tengla sé 105 sm frá gólfi. Allir rofar og tenglar sé utanálggjandi, raka og rykþettir, fyrir utanaf. Kapallagnir. Allar lagnir séu utanálggjandi kapallagnir, kapall gerð NYM og NYX (VDE). A lofti liggja kaplar í Z járni langs eftir húsi, þvert á hús séu kaplar bornir upp (dregnir í) af galv. rafmagnsrörum. Kaplar niður veggj. og frá rennu að tælgjum séu í galv. rörum, eða borkum. Allar kapaltengidósir séu raka- og rykþettar m. kapalnipplum. Rennar séu blikkrennur úr galv. blikki, gatadar reglulega í botni. Lok sé á rennum. Rennur hengist upp í loft m. 10 mm járnteinum, sem gangi gegn um miðja rennu, eða m. knægjum (með veggjum eða sniqlum) Hnappastýri box séu raka og rykþettir.

Lampi nr. 1-8 stálumb. gerð D 280 Duo h=450 sm. hengist í stálvira. festist á silo  
 — " — 9 — " — " — " — " — " — " H=350 sm. hengist í stálvira  
 — " — 10-12 — " — " — " — " — " — " H=300 sm. festist á rennu eða á stálvira  
 — " — 13-21 — " — " — " — " — " — " H=350 sm. hengist í stálvira  
 — " — 22-25 — " — " — " — " — " — " H=350 sm. hengist í stálvira  
 — " — 26-31. Siemens H.L.H. 581 / 125 W. á veggarmi.  
 Allir lampar jarðbindist.

### Jóhann Indriðason MRVFI

		Sildarverkssmiðja á Dalvík.		
		Rafloagn, plan, snið.		
BR. DAGS. BREYTING				
VERKFRÆDISTOFA <b>STEFÁNS ÓLAFSSONAR</b> RÁÐGEFANDI VERKFRÆÐINGAR FVÍ SUÐURLANDSBRAUT 4. SIMI 38405 og 38406		REYKJAVÍK, P. 10-4-67		KVARDI 1:100.
TEIKN. ATH.	REIKN. SAMP.	VERK	BL. NR.	BR.
	J.S.	117	204.	