

SKÝRINGAR :

Allur lífrænn jarðvegur skal fjarlægður úr hússtæði. Grafið sé niður á óhreyfðan malarbotn.

Undir undirstöður skal fylla upp í rétta hæð, þar sem þarf, með hreinni malarfyllingu, sem vélþjappist.

Inní grunn skal fyllt með hreinni mól sem vélþjappist í 30-40 sm lögum.

Mesta áraun á grunn er 0,1-0,15 MPa.

Steypugæði séu: S-160 í undirstöðum og jarðplötu, en S-200 í sökkulveggjum.

K 10 táknar 10 mm kambstál KS 40.
Net í jarðplötu er K 8 c/c 30.


Áð öðru leiti skal efni og frágangur vera samkvæmt gildandi reglugerð og stöðlum.

SKÝRINGAR :

Almennar skýringar, sjá teikn.nr. K 0, sjá einnig teikn. nr. K 01.

Snið sjá teikningu K 2

2-4-6-8-10-12-14



HEITI Grunnur

teiknistofa

DAGS. Júní 1987
MKV. 1:50
TEIKN. hh
VERK

K 1

HAUKS HARALDSSONAR SF.
KAUPANGI AKUREYRI SÍMI 96 23202