



OFNASKRÁ:

nr	mesta hæð	mesta lengd	tenging stúta	afköst kcal/h
1	1000	3000	ϕ10CD	2000
2	650	1800	ϕ10CD	810
3	650	1800	ϕ10AB	580
4	650	2200	ϕ10CD	1000
5	650	500	ϕ10CD	100
6	650	1800	ϕ10AB	1080
7	650	1800	ϕ10CD	1695
8	650	1400	ϕ10CD	770
9	650	1400	ϕ10CD	1055
10	650	2000	ϕ10AB	1080
11	300	2200	ϕ10CD	2000
12	300	2200	ϕ10CD	2000
13	650	1200	ϕ10CD	1100
14	800	700	ϕ10CD	690
15	650	500	ϕ10AB	280
16	1000	600	ϕ10AB	785
17	650	800	ϕ10AB	430
18	650	800	ϕ10CD	560
19	650	800	ϕ10CD	560

Á alla ötra stöð setja auk loftskriðu og stillitís, ótaloka með innbyggðum hita-
stilli, t.d. af gerðinni Danfoss FIVE.

		SUNNUBRAUT 4	
		DALVIK.	
		Grannmynd tjallara	
		Hítalagrúv	
BR.	DAGS.	BREYTING	
TÆKNIJÓNUSTAN SF		HANNAÐ	KVARÐI 1:50
ÁRMÚLA 1 - REYKJAVÍK - Sími 83844		TEIKNAD <i>AS</i>	DAGS. Júlí 76
<i>Kjartan Sigur</i>		YFIRFARIÐ	NR. BL. AF. 5