



SÖKKULPLAN 1:50

SKÝRINGAR:

Allar almennar skýringar, sjá blað B1.
Staðsetning hurða, sjá blað A1.
Sjá úrtök í sökkla á teikningu F1 og úrtak fyrir hita- og vatnsveitu staðset í samráði við hitaveitu.

Grafa skal út fyrir húsi niður á burðarhæfan jarðveg.
Undir undirstöðum útveggja skal þó grafa lágmark 1,2m undir endanlegt jarðvegsyfirborð (jafnvel þó burðarhæfur jarðvegur sé ofar).
Fylla skal með frostþolinni möl undir undirstöður útveggja.
Grafa skal jafn langt út fyrir undirstöður eins og þykkt fyllingar undir undirstöðum er (þó lágmark 1m).
Dæmi: Ef t.d. dýpi á burðarhæfan jarðveg er 2,5m og dýpt undirstaða er 1,2m þá skal grafið 1,3m (=2,5-1,2) út fyrir undirstöður.

Mál eru frá útbrún á frauðplastkubbum.
Kambstál skal vera súðupolið.
Steypa skal vera C25.

NR.	DAGS	BREYTING	TEIKNAD

Opus
teikni- & verkfræðistofa

Strandgata 13, 600 Akureyri
Sími 461 40 14 Telefax 461 40 15
opus@opusehf.is

Trygvi Tryggvason KT: 090963-3689
Þróstur Sigurðsson KT: 160563-4439

Skógarhólar 15
Dalvík
Sökkulplan

Verk nr.: 060802
Kvarði: 1:50
Dags: 24.10.2006.

Teikn. nr.: **B2**

Teiknað: PS *Þórunn S.* Yfirfarið: TT