



Vélknúin lofttræting
 ø 100 galv. einangruð
 með 50 mm steinull.
 Rör endi í þakhófi
 staðsettum í mæni.
 Lofttræstirist staðsetjst
 í loft snyrtingar.

Lagnir í húsgrunni eru 100 mm víðar
 plastpípur PVC (nema annað sé tekið
 fram) lagðar með minnst 20 o/oo
 halla.
 Framan á baðkar komi rist sem hægt
 sé að fjarlægja.
 Frágangur umhverfist rör með götum
 að ofan sé samkvæmt leiðbeiningum
 á Rb-biððum.

ATH.....
 Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 1800

H.S.Á. TEIKNISTOFA / HARALDUR ÁRNSON
 DALSBRAUT 1 - 600 AKUREYRI - Sími 462-5777
H.A. ÁRNSON

VERKHEITI				Skógarhólar 24, Dalvík.			
HEITI TEIKNINGAR				VERK NR 97-303			
Frérenslislagnir í grunni (lofttræting)				TEIKNING NR 1801			
HANNAÐ	HÁ	TEIKNAD	HÁ	YFIRFARIÐ	DAGS	Júlí '97	KVARDI 1:50
BREYTT			1		2	3	4

Haft skal samræð við
 tækniseið Dalvíkurbæjar
 um tengingu á lögn við
 holneskerfið í götu.

LAAarmörk