



TENGINU A & B
Á AD GERA ÚR HLIÐ RÖRS

KERFISMYND HITA- OG NEYSLUVATNSKERFIS

- A INNTAK VATNSVEITU
- B INNTAK HITAVEITU
- C AFRENNSLI HITAVEITU
- ▶ RENNSLISSTEFNA
- 1. RENNILOKI EÐA KÚLULOKI
- 2. SÍA
- 3. VATNSMÆLIR
- 4. EINSTREYMISLOKI
- 5. ÖRYGGISLOKI 6 Bar
- 6. ÞRÝSTIMÆLIR
- 7. HITAMÆLIR
- 8. TÆMING
- 9. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB20 20-60°C)
- 10. MÓTBÝSTIJAFAFNARI (T.d. Danfoss AVDA30) (STILLIST Á HÆSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 11. HITASTÝRÐUR LOKI (T.d. Danfoss AVTB15 20-60°C)
- 12. MISMUNARÞRÝSTIJAFAFNARI (T.d. Danfoss AVP20) (STILLTUR Á LÆGSTU MÖGULEGU STILLINGU)
- 13. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø25 STÁL,
- 14.
- 15. HÖGGDEYFAR Á TENGIKISTUM NEYSLUVATNS. T.D. FLAMCO FLEXOFIT S
- 16. ALAGSSTYRÐ DÆLA 0,6 l/sek
- 17. MÓTORLOKI, TENGDUR VIÐ LOFTHITANEMA Í HVERJU RÝMI
- 18. TENGIKISTA ÚR STÁLI / KOPAR. STOFN KISTU ER Ø20 STÁL.
- 19. LOFTHITANEMI STAÐSETTUR Í HERBERGI

KERFISLÝSING:

HITAKERFI ER UPPBLÖNDUNARKERFI MED DÆLU.

FRAMRÁSARHITI Á HITAKERFI STÝRIST AF HITASTÝRÐUM LOKA.

HITAMÆLAR ERU Á FRAM- OG BAKRÁS HITAKERFIS.

FRAMRÁSARLOKAR Á DEILIRÖRI GÓLFGEISLA STÝRAST AF LOFTHITANEMUM Í HERBERGJUM.

2 ÖFNAR ERU Í BÍLSKÚR. HANDKLÆÐA ÖFNAR ERU Í BAÐHERBERGJUM. ALLIR ÖFNAR ERU MED RA UR - UK 10 LOFTHITASTÝRÐUM RETURLOKA.

KALT OG HEITT NEYSLUVATN ER NOTAÐ BEINT FRÁ VEITUM.

SAMANLÖGD LENGÐ GÓLFGEISLARÓRA ER 1691 m.
SAMANLÖGD LENGÐ ÍDRÁTTARRÓRA ER 241 m.
HITAMÆLIR KOMI Á BAKRÁS HVERRAR SLAUFU.
STJÓRNLOKI FYRIR HVERJA SLAUFU STÝRIST AF HITANEMA Í HERBERGI.
HITANEMI STAÐSETJIST Á INNVEGG SKV. FYRIRMÆLUM FRAMLEIÐANDA (1.5m - 1.8m FRÁ GÓLFI).

Varmahöf.				
Nr.	Herbergi	Hitahöf W	Rennslí dt 5°C l/s	Þrýsital i slöngu Bar
1-3	Bílskúr	4.000	0,064	0,46
4	Salerni	310	0,015	
5	Geymsla	550	0,026	
6	Þvottahús	460	0,022	
7	Svefherbergi	690	0,033	
8	Svefherbergi	700	0,033	
9	Fataherbergi	680	0,032	
10	Hjónaherbergi	1.110	0,053	
11	Baðherbergi	790	0,038	
12	Svefherbergi	580	0,028	
13	Gangur	390	0,019	
14	Tv	540	0,026	
15	Hól	420	0,020	
16	Stofa	1.190	0,057	0,41
17	Stofa	570	0,027	
18	Börðstofa	870	0,041	
19	Börðst./eldh.	470	0,022	
20	Eldhús	650	0,031	
21	Búr	300	0,014	
22	Anddyri	680	0,033	
23	Baðherbergi	0		Handklæðaoín
Samtals:		15.950	0,760	

BR	DAGS	BREYTING	
EFFORT TEIKNISTOFA 021.17 05.07.17 Hringtún 25, Dalvík Kerfismynd vatnslagna Skýringar			
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMÉR
KG	KG	02.10.2017	2017-28
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	180555-7649	TEIKNING NÚMÉR:
Hringtún 25 Laginnir.dwg			331