



SKÝRINGAR

Neysluvatnslagnir, aðrar en lagnir í viðbyggingu og lögn að brunaslöngu, eru úr álþexrórum með pressuðum tengjum, einangruð með steinullarhólkum með álmíðri álþynnu sem rakavörn. Lögn að brunaslöngu er ryðfritt stálror með pressuðum tengjum.
 Gert er ráð fyrir að lagnir komi í lagnastokka úr timbri undir lofti, stærð fari eftir aðstæðum.
 Lagnir í viðbyggingu eru þexróir í hlífðarróri og liggja í gólfu. NK að drykkjarfonti skal liggja undir gólfleinangrun.
 Pipukerfi skal þrýstireyna eins og lýst er í verklýsingu. Allt efni og vinna skal vera samkv. byggingarreglugerð.
 Öll mál eru í mm nema annað sé tekið fram. Ónefnd rör í tengingum hreinlæstækja eru DN 15 mm.
 Sjá einnig almennar skýringar á skýringablöðum. Eldri lagnir eru sýndar með grennri línur.

Til byggingufróða		Árskólagarskóli - viðbygging					
Ártun höfundar: <i>Arni Gunnar Kristjánsson</i> Arni Gunnar Kristjánsson 231161-3849		Lagnir: Grunnmynd vatnslagna kjallara og millihæð					
Ártun höfundar aðstoðnings		M	Maðmið	Tekniáæ	Stærð		Dagur
		1:50 (A1)	ÁGK	ÁGK	GG	16.03.2012	1117-02-0104