



BRUNAVARNIR

Eftifarandi brunahönnun og brunavarnálysing er gerð af Brunahönnun sif (mál nr. 22-065) í maí 2022 fyrir Sjávargötu 6, Árskögssandi. Til grundvalla lausnum brunavarna er byggingarreglugerð nr. 112/2012 og 350/2013 með síðari breytingum, grein 9.2.2. liður a.

Ekki er um að ræða frekari brunavarnaskýrslu.
Flokken og notkun byggingar
Gistihúsíð er í notkunarflokk 4 skv. byggingarreglugerð en um er að ræða gisting með 5 gistiherbergum fyrir samtað allt að 15 manns. Hámarksbrunaálag í geymslu til hliðar við gisting og undir gistingu er 800 MJ/m².

Brunahólfun
Geymsla til hliðar og undir gistingu er sér meginbrunahólf, um 380 m². Gistingu er sér meginbrunahólf, um 384m². Anddryr er morgunverðarsalur ásamt eldhús er eitt brunahólf. Frávik og rökstuðningur. Eldhus er einungis morgunverðareldhus og létt eldun og því talið ásættanlegt að þa sé í sama brunahólf og mottaka og matsalur. Gangur við gistiherbergi er sér brunahólf. Hvert gistiherbergi er sér brunahólf.

Burðarvirki
Hæðaskil eru a.m.k. REI90. Brunamótsáda aðalburðarvirkið er a.m.k. R90. Brunamótsáda burðarvirkið þaks er a.m.k. R60. Svalir eru a.m.k. REI60.

Klæðningar
Klæðningar eru skv. ÍST EN 13501. Innanhúsklæðningar eru í flokki 1 (K10 B,s1-dO). Gólfefni eru í flokki G (Dfl-s1). Utanhúsklæðningar eru í flokki 1 (K10 B,s1-dO). Vindvörur er a.m.k. í flokki B,s1-dO. Pakklæðning eru í flokki B(roof) (12).

Flóttaleiðir
Frá engum stað er lengra en 30 m í næsta útgang. Tvar óháðar flóttaleiðir eru frá matsal. Ónnur flóttaleiðin frá herbergjagangi er út á svalir. Þær skulu vera a.m.k. 5 m². Í hverju gistiherbergi skal vera flóttaleiðauppdráttur sem tilgreinir flóttaleiðir og helstu viðbrögð við bruna. Biðsvæði fyrir fatlaða er á svöllum.

Brunavívörumarkerfi
Viðurkennt númerað brunavívörumarkerfi er í öllu húsinu (einnig í stóri geymslu til hliðar við og undir gistingu) skv. ÍST EN 54 og reglum HMS. Stjórnstóð/ústóð og yfirlitsmynd er við aðalinngang og við aðalinngang í geymslu. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð.

Loftræsikerfi
Loftræsikerfi ganga ekki á milli brunahófá. Útsog verður sjálfstætt fyrir hvert gistiherbergi. Ekki er gerð krafra um að útsog fra háfi í eldhúsi sé um heilsöð rör þar sem eldhúsið er einungis morgunverðareldhus/létt eldun.

Reyklosun
Reykreasning er almennum um glugga og hurðir.

Slökkvitæki
Handslokkvitæki eru sett upp skv. teikningum, t.d. 6 L láttvatn en 5 kg kolysra við aðalrafagnstöflu. Slökkvitæki skulu vera skv. ÍST EN 3.

Út- og neyðarlýsing
Út- og neyðarlýsing er í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og örðum lengdum stöðum. Neyðarlýsing er 5 lux yfir slökkvitækjum, handboðum, tækní- og intaksrymi.

Neyðarlýsing skv. „flóttaleiðum“ (1 lux) er í flóttaleiðum. Neyðarlýsing skv. „opnum svæðum“ (0,5 lux) er í matsal, eldhúsí og salernum fatlaðra. Útljos verða við alla útganga hússins.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn
Slökkvitæksþórf hefur verið metin skv. leiðbeiningum HMS og er um 1600 l/min. Tryggja þarf þetta slökkvivatn í brunahana eða með örðum viðurkenndum hætti.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa
Bjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (brunavívörumarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði og út- og neyðarlýsingi).

Smári Björnsson

SÍMI: 868 1300
NETFANG: smari.bjornsson@gmail.com
kt: 100275 5899

HEITI VERKS: Sjávargata 6
HEITI TEIKNINGAR: Aðaluppdráttur
Grunnmynd efri hæð, afstaða

| MKV: | DAGS. | NR. TEIKN |
|-------------------|----------|-----------|
| 1/100 | 04.05.22 | A2 |
| UNDIRSKR.HÖNNUÐAR | | 1 |