



Tengibox f. hitastýringu

ÖLL SMÁSPENNA SKAL VERA LÖGD ÚR 20MM RÖRUM SAMKV. ÍST 150:2002

SAMRÆMA SKAL RAFLAGNIR VIÐ INNRÉTTINGATEIKNINGAR ÞAR SEM VIÐ Á.

NNFELLD HALOGEN-LJÓS

Tengidós f. halógenljós.

Staðsett í lofti ofan skápa.

LJÓSIN SKULU VERA 12V. OG SPENNIR F. HVERT LJÓS.

Útilýsing Að +T1 2xØ32mm

Útilýsing og pottur Að +T1 3xØ32mm

- Brunaviðvörðun- og öryggiskerfi
- [R] Reykskyngjari jóniskur
 - [R] Reykskyngjari optískur
 - [H] Hitaskyngjari
 - [L] Logaskyngjari
 - [S] Skyngjari við bita
 - [St] Stjórmasíð
 - [V] Varafgjafi
 - [Hb] Handboði
 - [Hr] Hurðarsegull
 - [E] Skammhláupsenangran
 - [B] Bjalla
 - [S] Síreng
 - [Hn] Horn
 - [Hr90] Hreyfiskyngjari 90°
 - [Hr180] Hreyfiskyngjari 180°
 - [Lk] Lyklaborð

RAFART
FINNUR VÍKINGSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR
Finnur Víkingsson
S:860-4321 KT:251070-3349

RAFART

FANNAGIL 10 S:860-4321 603 AKUREYRI
E-MAIL: rafart@simnet.is

DAGS.	07.07.2009	SÍDA NR.	2 AF 5	HANNAÐ	FV	VERKEFNI	FRÍSTUNDA LÓÐ AÐ HAMRI B2 DALVÍKURBYGGÐAR
TEIKN. NR.	ART.005.005	TÖLVUHEITI	GÍSLI JÓNSSON SUMARHÚS	TEIKNAD	FV	RAFLÖGN	LÁGSPENNA
VERKHLUTI	LÁGSPENNA	BREYTING A		YFIRFARID	<i>FV</i>		
MKV.	1:50	BREYTING B					