




# INNTÖK OG SÖKKULSKAUT FYRIR FRÍSTUNDAHÚS AÐ HAMRI B2 DALVÍKURBYGGÐ

Steiputeinn \_\_\_\_\_  
Víralásar \_\_\_\_\_  
SAMTENING STEIPUTEINA  
Setja skal tvo víralása á  
hver samskeyti

Teikning er ekki í  
mælikvarða

Snið af töfluvegg

F1	Tafla
L1	




RAFMAGN 1x50mm  
BOÐVEITA 1x50mm


STOFN FRÁ MÆLAKASSA AÐ TÖFLU  
5x10mm SKAL LAGÐUR Í PEH  
PLASTPÍPUM

HEIMTAUGAPÍPUR SKULU  
LEGGJAST ÚT AÐ LÓÐARMÖRKUM  
OG VERA Á 70CM DÝPI.

GRUNNMYND 1:100



SNÍÐ A-A Í SÖKKULVEGG  
SÝND LIGJA NEDRI STEYHUSTYKJANNA  
Í STEYPLUMÓTI OFAN Á NÆSTU MÖTAVIRUM



SETJA SKAL TVO VIRALÁSA  
Á HVER SAMSKEYTI

TENGJA SKAL SAMAN TVO NEDRI JARNIN Í SÖKKULVEGGJUM  
ALLAN UTRINGRINN OG AÐ JÖRFTAKI TENGIBOXI.  
Í RAÐHUS, PÁN-HUS OG HÚS/ÆD HUR ER LEYFILT AÐ HENGA  
SAMENINGAN UTRINGRINN TENGIBOX OG TENGINGVERDI  
VIÐ VIFRJA VEFNAU.

ATH. EF EKKI ER GERÐUR SÖKKULL  
UNDIR HÚSIÐ ÞÁ ÞARF AÐ REKA NIÐUR  
STÁLTEIN 12mm SEM STAFSKAUT U.Þ.B.  
2m NIÐUR Í JÖRÐ OG TENGJA HANN VIÐ  
PEN SKINNU T1.

RAFART FINNUR VÍKINGSSON RAFIÐNFRÆÐINGUR

RAFART

FANNAGIL 10 S:860-4321 603 AKUREYRI  
E-MAIL: rafart@simnet.is

DAGS	07.07.2009	SÍÐA NR.	4 AF 5	HANNAÐ	FV	VERKEFNI	FRÍSTUNDAHÚS AÐ HAMRI B2 DALVÍKURBYGGÐ
TEIKN. NR.	ART 001.09	TÖLVUHEITI	GÍSLI JÓNSSON SUMARHÚS	TEIKNAD	FV	RAFLÖGN	INNTÖK OG SÖKKULSKAUT
VERKHLUTI	INNTÖK OG SÖKKULSKAUT	BREYTING A		YFIRFARIÐ	FV		
MKV.	1 : 100	BREYTING B					

S:860-4321 KT:251070-3349