



Afstöðumynd  
M=1:1000

**Stutt byggingarlýsing:**

Haughús er steipt, veggi skal holufylla og sandsementskústa að utan og innan.

Fjósveggir eru steiptir, einangraðir að utan með 75 mm steinull (25 + 50 mm) og klæddir með bárujárni eða lituðu stáli.

Veggir tengibyggingar við hlöðu eru úr timbri, klæddir bárujárni eða stáli.

Þak er klætt með bárujárni eða lituðu bárustáli, þar undir er öndunarpappi, 150 mm steinullar-einangrun á milli sperra, undir er þolplastdúkur (rakavörn) og klæðning úr rakaheldum spónaplötum eða lituðu bárustáli. Þak tengibyggingar við hlöðu er pappklætt en óeinangrað.

Glugga skal smíða úr gagnvörðu efni, gler er tvöfalt verksmiðjugler. Hurðir skal klæða með sléttu stáli í sama lit og þak.

Loftræstikerfi er vélrænt með innblæstri og útblæstri í þaki.

Í flóra skal setja flórsköfur, flóra skal steypa í samræmi við teikningar frá framleiðanda flórsköfukerfis.

**Stærð:**

Haughús:	482,6 m <sup>2</sup>	1448,0 m <sup>3</sup>
Fjós:	584,1 m <sup>2</sup>	2000,5 m <sup>3</sup>
Útbygging:	111,9 m <sup>2</sup>	399,0 m <sup>3</sup>
Tengibygging:	46,6 m <sup>2</sup>	192,1 m <sup>3</sup>
Samtals:	1225,2	4039,6 m <sup>3</sup>

Samþ.



Stærð haughúss breytt 19.04.1996 M.S.  
Fjós lengt 11.09.1996 M.S.

*Magnús Sigurðsson*