

FRÁRENNSLISLAGNIR SKÝRINGAR

Plastpípur (PL) , skulu vera úr viðurkenndum, gallalausum plastpípum, samkvæmt I. S. I. 69; þ. e. úr PEL, PEH eða stífu PVC plasti.

Frárennslislagir í grunni skulu vera úr viðurkenndum, gallalausum plastpípum, samkv. I. S. I. 69; þ. e. úr PEL, PEH eða stífu PVC plasti.

Plastpípur skulu settar saman með þar til gerðum gúmmihringjum. Þess skal gætt að skemma ekki yfirborð plaströranna, t. l. með því að draga þau eftir hrjúfu jarðefni. Sé nauðsynlegt að leggja þau í frosti, skal afla upplýsinga frá framleiðanda röranna, um meðhöndlun þeirra.

Gata skal þess að allar pípur hvíli á belgjunum, en ekki samskeytum, og að þær liggi í beinum línun milli brotpunkta og með jöfnum hälla.

Utan húss skal setja 15 sm sandlag undir og til hliðar með pípunum og 20 sm. ofan á þær. Í grunni skal setja 10 sm. lag undir og til hliðar, en minnst 15 sm. ofan á pípunar. Sandlagið undir og til hliðar skal þjappað vel; sérstaklega undir pípunum.

Ekki má leggja frárennslislagir á frosti undirlag, og þar sem ekki er burðarhefur jarðvegur undir lögnun, skal setja 50 sm. styrktarlag úr góðri grús, en þjappist vandlega.

Jarðveg yfir pípunum utanhúss, og fyllingu yfir pípunum í grunni, má ekki vélojappa.

- Efni og frágangur skal, að 80ru leyti, vera í samræmi við holresareglugerð og I. S. I. 69.

Gefinn kóti er rennslisbotn röra. Neðri brún gata sé 10 sm. neðar en rörkóti í vegg. Stét séu 40 x 40 sm. nema annars sé getið.

Röraviddir eru sm. Málsetning er sm. Kótar eru m

- NL : Handlaug
- BK : Baðker
- SB : Sturta
- VS : Vatnssalerni
- NF : Niðurfall úti
- EV : Eldhúsvaskur
- SV : Skolvaskur
- PV : Þvottavél
- GN : Gólfniðurfall
- BN : Þakniðurfall

				VERKFRÆÐISTOFA SUÐURLANDS		BLAÐ
				Heimahaga 11 Selfossi sími 99-1776		KVARDI
				KLAUFABREKKUR SVARFAÐARDAL EYJAF.		REIKN
				FRÁRENNSLISLAGNIR SKÝRINGAR		TEIKN
						DAGS 16. 8. 84
NR	DAGS	BREYTING	AF	SAMP	NR	