Allur rofa og varbúnaður
skal geta rofið amk.
10kA skammhlaupsstraum
Samkv. ICE/EN 60898

Tafla +T1

2x460/230V

-Fi100
4x63/0.03A

PE N

16mm² Cu

-Q1
50A
2

16mm² Cu

L1	-Q101 10A			ø16mm	3x1,5mm² Cu	Nudd
L2	-Q102 10A	K102	12V	ø16mm	3x1,5mm² Cu	Sauna
						Rofi f. sauna
L1	-Q103 10A			ø16mm	3x1,5mm² Cu	KVK og KK klefar
L2	-Q104 10A			ø16mm	3x1,5mm² Cu	Gangur, snyrting og kyndiklefi
	-Q105 32A 2			ø25mm	4x6mm² Cu	Sauna ofn
L1	-Q106 10A					Auka
L2	-Q107 10A	K107		ø16mm	3x1,5mm² Cu	Útiljós
L1	-Q108 10A	K108		ø16mm	3x1,5mm² Cu	Útiljós
						Sólúr í töflur
L2	-Q109 16A			ø16mm	3x1,5mm² Cu	Gólfhiti
L1	-Q110 16A			ø16mm	3x1,5mm² Cu	Gólfhiti, KVK klefi
L2	-Q111 16A			ø16mm	3x1,5mm² Cu	Gólfhiti, KK klefi
L1	-Q112 16A			ø16mm	3x1,5mm² Cu	Gólfhiti, gangur og snyrting
L2	-Q113 16A			ø16mm	3x2,5mm² Cu	Hitakútur 1
L1	-Q114 16A			ø16mm	3x2,5mm² Cu	Hitakútur 2
L2	-Q115 10A					Auka

Heimtaug frá íbúðarhúsi
2/N~460/230V
5x10mm²

PE

1x10mm² Cu	ø16mm	Sökkulskaut og vatnsinntak
1x6mm² Cu	ø16mm	Bað og/eða sturta

ÁRITAÐ:
NAFN KT. 251070-3349

LYKILMYND A

LYKILMYND B

BREYTT: DAGS: LÝSING: TEIKNAÐ, STAÐF.

Bergmenn ehf.
Skíðadal, Dalvíkurbyggð

Baðhús, Klængshól
Skíðadal

Grunnmynd

Einlínumynd +T1

MKV. 1:50

1:50
0 100 200 300

1:1
0 1 2 3 4 5 6

HANNAÐ:	TEIKNAÐ:	YFIRFARIÐ:
FV	Sara	BJ

DAGSETNING: Ágúst 2010 SAMÞYKKT:

RAFTÁKN
Glerárgötu 34
IS-600 Akureyri
Sími: 464-6400 Fax: 464-6411
raftakn@raftakn.is -www.raftakn.is

VERKNÚMER: 10-033

TEIKNINGANÚMER: 9.00.01

BREYTING:

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGA, AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA