



- ⓑ 6kg. þurrduftshandslökkvitæki óþrýstihlaðið með CO<sub>2</sub>
- ⓓ 3/4" brunaslanga á kofli, Ia3om
- ⊗ neyðarlýsing frá rafgeyminum 5 lux
- NØ neyðarútgangur

Frá Brunamálastofnun ríkisins. 24/11, 75

Samþykki er háð því að ekki séu haldnar samkomur eða gíst í húsinu. Þinnig að kommið verði upp sjálfvirkri aðvörðunarkerfi og uppdrættir af því sendir Brunamálastofnun ríkisins till. samþykkis.

ATE. veggir og hurðir kringum stíghús í eldvarnarflokki A-6c

breytt í júlí 75  
 marz 76  
 maí 76  
 jún 79

Stjórnunarmiðstöð á Dalvík  
 Grunnmynd kjallara

KVARDI 1:100  
 DAGS jún75  
 ASM

KARL ERIC ROCCARIN ARKITEKT  
 HVERFJA, REYKJAVÍK, Sími 25244