


- (B) 6kg. þurrduftshandslökkvitæki
óþrýstihlaðið með CO₂
 - (D) 3/4" brunaslanga á kefli, L=30m
- 
 neyðarlýsing frá
rafgeymum 5 lux

ATH. veggir kringum stiganús í eldvarnarflokki
A-60 og hurðir B-30

breytt í júlí 75
marz 76
maí 78
júlí 79

Stjórnunarmiðstöð á Dalvík
Grunnmynd 1. hæðar

1:100
jún 75
ásm