



- ⊖ 6kg lurrduftshandslökuvitaki  
þrýstihlasið með CO<sub>2</sub>
- ⊖ 3/4" brunaslanga á kefli, 1-30m
- ⊖ neyðarlýsing frá rafgeymum 5 lux

og fyrir hringséta  
(nóguleikar & stökum sparisjóðs)

oth. veggir í kaingum stíghás í eldvannas-  
flóði A-60 og hurðir B-30  
Veggir milli sparisétja í eldvannasflóði A-60

breytt í sept. 78  
jan 79

Stjórnunarráðgjafi í Dalvík  
Gæmsmynd 2. hæðar

KVARDI 1:100  
DAGS. 1. júní 78  
TEIKN. 1. júní 78  
YFIRF.

**TEIKNISTOFA**  
KARL-ERIKS ROCKSÉN ARKITEKTS  
SKIPHÓLTI 1 - REYKJAVÍK - Sími 25240