



UNDIRSTÖÐUR:
 BREIDD UNDIRSTÖÐUVEGGJA SÉ 25 CM EF Í GRUNNI ER KLÖPP, MÓHELLA, SANDUR EDA MÖL. SÉ JARÐVEGUR ANNARSKONAR SKAL Hafa SAMRÁÐ VIÐ BYGGINGAFULLTRÚA Eða TEIKNISTOFU HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUNAR RÍKISINS. DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM SÉ MINNST 120 CM NIÐUR FYRIR JARÐLAG, NEMA EF KLÖPP ER OFAR. ÞÓ SKAL DÝPT Á UNDIRSTÖÐUM EIGI VERA MINNI EN 30 CM NIÐUR FYRIR NEDRI BRÚN Á BOTNPLÖTU.

BLÖNDIÐ STEYPU:
 Í UNDIRSTÖÐUM OG BOTNPLÖTU SÉ SEMENTSMAGN Í STEYPU 250 KG PR. M³ NOTA SKAL LOFTBLENDI OG VÍRRERA STEYPUA.

JÄRNBENDING:
 Í UNDIRSTÖÐUVEGGJUM SÉU LÁRÉTTI JÄRN Í ÚTVEGGJUM 2 Ø 12, EN Í EN Í INNVEGGJUM 2 Ø 10, EFST OG NEDST EINS OG SNEIÐINGAR Í UNDIRSTÖÐUR SÝNA. JÄRN SÉU SAMFELLD EFTIR VEGGJUM, HEIL UM HORN Eða VÍXLLÖGÐ: Ø 12 UM 60 CM OG Ø 10 UM 50 CM. LÖÐRÉTTI JÄRN Í HORNUM NÁI FRÁ BOTNI Á UNDIRSTÖÐU AD ÞAKI, VÍXLLÖGÐ Í STEYPUKILUM UM 50 CM.

HÚSNÆÐISMÁLASTOFNUN RÍKISINS	
UNDIRSTÖÐUR	SÉRTEIKNING
MÁL 1:50	VERK NR.
1:20	89
	BLAD NR. 6
	FEBR. 1966

Magnús Ingi Ágústsson